



ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
MUNICIPIUL SLOBOZIA

Adresă: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Județul Ialomița, CUI 4365352

Telefon: 0243/231.401, Fax: 0243/212.149

Website: <https://municipiulslobozia.ro>, Email: office@municipiulslobozia.ro

Direcția Tehnică și Dezvoltare

Serviciul Achiziții Publice

Nr. 87967/02.09.2022

Proiect "Reabilitare căi de rulare ale transportului public în Municipiul Slobozia", Cod SMIS 128390

ÎN ATENȚIA OPERATORILOR ECONOMICI INTERESAȚI DE ACHIZITIA
Servicii de informare și publicitate a proiectului
„Reabilitare cai de rulare ale transportului public în Municipiul Slobozia”

Ref: la anunțul publicat în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect „Servicii de informare și publicitate a proiectului "Reabilitare căi de rulare ale transportului public în Municipiul Slobozia" Cod SMIS 128390" - *anunț de publicitate nr. 86370/30.08.2022.*

În conformitate cu prevederile art.160, alin.(3) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare,

Vă transmitem răspunsul la solicitarea de clarificări primită în data de 01.09.2022.

Nr. crt.	Data primirii solicitării/ nr. înreg la sediul A.C.	Conținutul solicitării	Răspunsul Autorității Contractante
	FN/ 01.09.2022 87376/ 01.09.2022	Intrebare nr 1 Referitor la achiziția de servicii de informare și publicitate a proiectului "Reabilitare căi de rulare ale transportului public în Municipiul Slobozia" Cod SMIS 128390", va rugăm să clarificați: - structura de susținere a panoului poate fi realizată din teava rectangulară cu dimensiunea 40/60/3 mm? Structura de 100/100/10 mm este foarte mare pentru un panou de 3x2m.	RĂSPUNS 1: Ca urmare a solicitării de clarificări formulată de dvs. referitoare la achiziția de servicii de informare și publicitate a proiectului "Reabilitare căi de rulare ale transportului public în Municipiul Slobozia" vă comunicăm următoarele: - țeava rectangulară cu dimensiunea de 40/60/3 mm nu rezistă intemperiilor pe timp de iarnă, pe timp ploios sau vânturi puternice. De asemenea acestea necesită montajul unor contravânturi și nu avem posibilitatea de amplasare a acestora în terenul proprietate publică. - panourile vor fi montate la marginea drumului național unde circulația este intensă, iar stabilitatea panoului trebuie să fie foarte bună, motiv pentru care am ales o structură de susținere a

			<p>panoului din țeava rectangulară cu dimensiunea de 100100/10 mm grosime.</p> <p>Motivăm această alegere datorită faptului că panourile au dimensiuni destul de mari, vor fi montate la marginea drumului, la o distanță față de sol de cel puțin 2 m, pentru o perioadă de cel puțin 5 ani de la recepția la terminarea lucrărilor fără posibilitatea de a fi mutate față de cum au fost inițial amplasate.</p>
--	--	--	---

Primar,
Dragoș Soare



Manager de proiect,

Vasile Ișnut

Responsabil achiziție,

Nita Mitus