



ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL
MUNICIPIUL SLOBOZIA

Adresă: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Județul Ialomița, CUI 4365352

Telefon: 0243/231.401, Fax: 0243/212.149

Website: <https://municipiulslobozia.ro> | Email: office@municipiulslobozia.ro

Nr. 85227/27.08.2026

HOTĂRÂRE
referitoare la aprobarea Planului de intervenție/măsuri
privind îmbunătățirea indicatorilor de prestare a
Serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare al Municipiului Slobozia

Consiliul Local al Municipiului Slobozia, județul Ialomița, întrunit în ședința extraordinară convocată de îndată din data de 28 August 2026,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al domnului Primar Potor Dănuț Alexandru;
- Raportul de specialitate al Direcției Tehnice, înregistrat cu nr. 85197/31.08.2026;
- Rapoartele de avizare ale Comisiei Economico-Financiare, respectiv al Comisiei de **Comerț, Prestări-Servicii** din cadrul Consiliului Local Slobozia;
- Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ialomița nr. 21/20.08.2026 (înregistrat la Primăria Municipiului Slobozia sub nr.);
- Contractul de finanțare nr. 3135/08.07.2026 încheiat între UAT Municipiul Slobozia și la Administrația Fondului de Mediu;
- Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 6/1989/16.04.2014 încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA” și Societatea URBAN S.A.;
- Strategia de furnizare a serviciilor de apă și canalizare, coordonată prin intermediul Master Planului județean (2022–2052), aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr/ 160/28.06.2023;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) și d) coroborat cu alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. d) și ale art. 139 alin. (2) lit. a) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul de intervenție/măsuri privind îmbunătățirea indicatorilor de prestare a Serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare al Municipiului Slobozia, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija Secretarului General al Municipiului Slobozia, Direcției Tehnice, în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției Prefectului – Județul Ialomița, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Ialomița, în vederea aducerii la cunoștință.



ROMÂNIA
VICEPRIMAR
MUNICIPIUL SLOBOZIA

Adresă: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Județul Ialomița, CUI 4365352
Telefon: 0243/231.401, Fax: 0243/212.149

Website: <https://municipiulslobozia.ro> | Email: office@municipiulslobozia.ro

Nr. 85225/27.08.2026

REFERAT DE APROBARE

**la proiectul de hotărâre referitor la aprobarea Planului de intervenție/măsuri
privind îmbunătățirea indicatorilor de prestare a
Serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare al Municipiului Slobozia**

Supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de intervenție/măsuri privind îmbunătățirea indicatorilor de prestare a Serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare al Municipiului Slobozia.

Proiectul a fost analizat de Direcția Tehnică din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Slobozia. Care a întocmit Raportul de specialitate, înregistrat cu nr. 85768/31.08.2026.

Având în vedere:

- Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ialomița nr. 21/20.08.2026 (înregistrat la Primăria Municipiului Slobozia sub nr. 83364/20.08.2026);
- Contractul de finanțare nr. 3135/08.07.2026 încheiat între UAT Municipiul Slobozia și la Administrația Fondului de Mediu;
- Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 6/1989/16.04.2014 încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA” și Societatea URBAN S.A.;
- Strategia de furnizare a serviciilor de apă și canalizare, coordonată prin intermediul Master Planului județean (2022–2052), aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr/ 160/28.06.2023;
- Necesitatea adoptării unui Plan de intervenție/măsuri privind îmbunătățirea indicatorilor de prestare a Serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare al Municipiului Slobozia, obligație stabilită prin Hotărârea nr. 21/20.08.2026 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ialomița.

Investitiile propuse(plan de investitii) a fi implementate de catre UAT Municipiul Slobozia pentru modernizarea stației de epurare și a rețelei de apă-canal:

1. Modernizare Treaptă Aerare Linia 2 în cadrul Stației de Epurare Slobozia – faza DALI

Rezultate așteptate în urma implementării obiectivului de investiții, conform DALI: Proiectul cuprinde modernizarea Liniei nr. 2 a treptei de aerare din cadrul bazinului cu nămol activat, precum și înlocuirea grătarelor existente. Prin activitățile propuse, proiectul va avea un impact pozitiv în ceea ce privește îndeplinirea priorităților sectoriale identificate, respectiv:

- colectarea apelor uzate și epurarea apelor uzate menajere, astfel încât să fie asigurați parametrii impuși pentru deversarea în emisar.

Soluția cu sistem de aerare realizat din conducte din oțel inoxidabil presupune existența unei rețele de conducte din inox, amplasate la baza bazinului de aerare, care sunt alimentate cu aer de un grup de suflante.

De asemenea, în vederea măririi capacității de epurare, precum și a eficientizării procesului, se propune modificarea procesului de epurare bazat pe nămol activ într-un proces de epurare bazat pe suport artificial mobil, în vederea dezvoltării unei populații foarte mari de microorganisme în toată masa treptei aerobe.

Avantajele unui astfel de sistem sunt următoarele:

- sistem robust, prin utilizarea conductelor din oțel inoxidabil, cu posibilitate scăzută de colmatare;
- ocuparea unei suprafețe mai mici în interiorul treptei de aerare;
- datorită însuflării aerului prin orificiile de 1 mm ale conductelor, se realizează un transfer crescut al oxigenului în toată masa de apă;
- sunt necesare suflante cu capacitate și consum energetic reduse;
- impactul asupra mediului este minim;
- intervențiile de întreținere și reparații sunt mai facile.

2. Reabilitare și modernizare Stații de Pompare Ape Uzate (S.P.A.U.) în Municipiul Slobozia – faza DALI

Rezultate așteptate în urma implementării obiectivului de investiții, conform DALI:

Proiectul cuprinde modernizarea unui număr de 27 de stații de pompare ape uzate din totalul de 28 de stații existente, vizând, în principal, înlocuirea echipamentelor de pompare, inclusiv a instalațiilor hidraulice și electrice, precum și modernizarea sistemelor de automatizare.

3. Înlocuire/Deviere conductă de refulare DN 800 mm la Stația de Pompare Ape Menajere Cărmidari, Municipiul Slobozia, Județul Ialomița – faza Proiect Tehnic

Rezultate așteptate în urma implementării obiectivului de investiții, conform Proiectului Tehnic:

Proiectul cuprinde modernizarea sistemului de canalizare prin înlocuirea conductei de refulare DN 800 mm.

Prin activitățile propuse, proiectul va avea un impact pozitiv în ceea ce privește îndeplinirea priorităților sectoriale identificate, respectiv:

- colectarea apelor uzate și epurarea apelor uzate menajere, astfel încât să fie asigurați parametrii impuși pentru deversarea în emisar;
- diminuarea poluării mediului acvatic și a apelor subterane cauzate de substanțe periculoase, cu impact asupra ecosistemelor din zonă.

Prin proiect se va moderniza sistemul de canalizare prin devierea conductei de refulare pe drum, în vederea evitării inundării caselor aflate pe amplasamentul conductei existente. Astfel, noua conductă, având capacitatea necesară preluării debitelor, va fi amplasată pe un alt traseu și va prelua sarcinile conductei actuale, uzată fizic, care nu va mai fi menținută în funcțiune.

Conducta de refulare se va executa din țevă din polietilenă de înaltă densitate, tip PE 100 SDR 26, DE 800 × 30,6 mm, PN 6 bar.

Lungimea conductei de refulare propuse este de aproximativ 400 m.

4. Extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare Cartier Bora – faza SF

Rezultate așteptate în urma implementării obiectivului de investiții, conform Studiului de fezabilitate:

Proiectul cuprinde extinderea sistemului de distribuție a apei potabile, extinderea sistemului de canalizare și realizarea bransamentelor aferente, prin realizarea rețelelor de apă și canalizare în zonele studiate.

Prin activitățile propuse, proiectul va avea un impact pozitiv în ceea ce privește îndeplinirea priorităților sectoriale identificate, respectiv:

- colectarea apelor uzate provenite de la locuințe individuale, inclusiv de la agenți economici;
- alimentarea cu apă a agenților economici și a gospodăriilor individuale;
- diminuarea poluării mediului acvatic și a apelor subterane cauzate de substanțe periculoase, cu impact asupra ecosistemelor din zonă;
- monitorizarea cantităților și calității apelor uzate, în vederea asigurării unei evidențe corespunzătoare a consumurilor și a cantităților evacuate.

Alimentare cu apă

1. **Strada Livezi** – conductă din polietilenă de înaltă densitate, tip PE 100 SDR 17, PN 10 bar, diametrul $\varnothing 75 \times 4,5$ mm, L = 300 m;
2. **Strada Papadiei (ansamblu locuințe)** – conducta existentă pe strada Papadiei se va prelungi până în zona blocurilor, cu conductă din polietilenă de înaltă densitate, tip PE 100 SDR 17, PN 10 bar, diametrul $\varnothing 75 \times 4,5$ mm, L = 150 m;
3. **Locuințe sociale – zona Selenia** – conducta prevăzută pentru extinderea rețelei de alimentare cu apă va fi realizată din tuburi din polietilenă de înaltă densitate, tip PE 100 SDR 17, PN 10 bar, diametrul $\varnothing 75 \times 4,5$ mm;
4. **Strada Măguriu** – se va echipa cu rețea de distribuție a apei din tuburi din polietilenă de înaltă densitate, tip PE 100 SDR 17, PN 10 bar, diametrul $\varnothing 75 \times 4,5$ mm, L = 100 m;
5. **Bretea din Str. G-ral. Magheru (spre râul Ialomița)** – extinderea rețelei de alimentare cu apă va fi realizată din tuburi din polietilenă de înaltă densitate, tip PE 100 SDR 17, PN 10 bar, diametrul $\varnothing 75 \times 4,5$ mm, L = 100 m;
6. **Strada Maxim Gorki (spre Avicola)** – extinderea rețelei de alimentare cu apă va fi realizată din tuburi din polietilenă de înaltă densitate, tip PE 100 SDR 17, PN 10 bar, diametrul $\varnothing 75 \times 4,5$ mm, L = 50 m.

Lungimea totală a rețelei de alimentare cu apă prevăzută pentru extindere este de **850 m**.

Canalizare ape uzate

1. **Strada Livezi** – colector secundar din tuburi de polipropilenă pentru canalizare exterioară, L = 300 m;
2. **Strada Papadiei** – colector secundar din tuburi de polipropilenă pentru canalizare exterioară, L = 150 m;
3. **Locuințe sociale – zona Selenia** – colector secundar din tuburi de polipropilenă pentru canalizare exterioară, L = 150 m;
4. **Bretea din Str. G-ral. Magheru (între Str. Salcânilor și Str. Prel. Măguriu)** – colector secundar din tuburi de polipropilenă pentru canalizare exterioară, L = 50 m;
5. **Bretea din Str. G-ral. Magheru (spre râul Ialomița)** – colector secundar din tuburi de polipropilenă pentru canalizare exterioară, L = 100 m;
6. **Strada Maxim Gorki (spre Avicola)** – colector secundar din tuburi de polipropilenă pentru canalizare exterioară, L = 150 m.

Lungimea totală a rețelei de canalizare ape uzate prevăzută pentru extindere este de **900 m**.

5. Extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare Cartier Slobozia Nouă – faza SF

Rezultate așteptate în urma implementării obiectivului de investiții, conform Studiului de fezabilitate:

Proiectul cuprinde extinderea sistemului de distribuție a apei potabile, extinderea sistemului de canalizare și realizarea bransamentelor aferente, prin realizarea rețelelor de apă și canalizare în zonele studiate.

Prin activitățile propuse, proiectul va avea un impact pozitiv în ceea ce privește îndeplinirea priorităților sectoriale identificate, respectiv:

- colectarea apelor uzate provenite de la locuințe individuale, inclusiv de la agenți economici;
- alimentarea cu apă a agenților economici și a gospodăriilor individuale.

Alimentare cu apă

1. **Strada Cireșului** – conducta prevăzută pentru extinderea rețelei de alimentare cu apă va fi realizată din tuburi de polietilenă, tip PE 100 SDR 17, PN 10 bar, cu diametrul $\varnothing 75 \times 4,5$ mm;
2. **Strada Nucului** – conducta prevăzută pentru extinderea rețelei de alimentare cu apă până la intersecția cu Strada Fermei va fi realizată din tuburi de polietilenă, tip PE 100 SDR 17, PN 10 bar, cu diametrul $\varnothing 75 \times 4,5$ mm;
3. **Strada Caisului** – conducta prevăzută pentru extinderea rețelei de alimentare cu apă va fi realizată din tuburi de polietilenă, tip PE 100 SDR 17, PN 10 bar, cu diametrul $\varnothing 75 \times 4,5$ mm;
4. **Strada Părului** – se va echipa cu rețea de distribuție a apei realizată din tuburi de polietilenă, tip PE 100 SDR 17, PN 10 bar, cu diametrul $\varnothing 75 \times 4,5$ mm;
5. **Strada Fermei** – pentru creșterea eficienței rețelelor de distribuție a apei și echilibrarea parametrilor hidraulici (debit și presiune), se propune închiderea rețelelor de apă de pe străzile Cireșului, Nucului, Caisului și Părului printr-o rețea de alimentare cu apă pe Strada Fermei, realizată din tuburi de polietilenă, tip PE 100 SDR 17, PN 10 bar, cu diametrul $\varnothing 75 \times 4,5$ mm;
6. **Strada Școlii** – conducta prevăzută pentru extinderea rețelei de alimentare cu apă va fi realizată din tuburi de polietilenă, tip PE 100 SDR 17, PN 10 bar, cu diametrul $\varnothing 110 \times 6,6$ mm;
7. **Strada Vlad Țepeș** – se va întregi rețeaua existentă pe Strada V. Țepeș cu rețeaua propusă pe Strada Școlii, realizându-se o rețea inelară Strada Școlii – Strada V. Țepeș – Strada Cimitirului – Strada G. Coșbuc. Conducta prevăzută pentru extinderea rețelei de alimentare cu apă va fi realizată din tuburi de polietilenă, tip PE 100 SDR 17, PN 10 bar, cu diametrul $\varnothing 110 \times 6,6$ mm.

Lungimea totală a rețelei de alimentare cu apă va fi de **1.100 m**.

Canalizare ape uzate menajere

1. **Strada Cireșului** – colector secundar din tuburi de polipropilenă pentru canalizare exterioară, L = 190 m;
2. **Strada Nucului** – colector secundar din tuburi de polipropilenă pentru canalizare exterioară, L = 75 m;
3. **Strada Caisului** – colector secundar din tuburi de polipropilenă pentru canalizare exterioară, L = 150 m;
4. **Strada Părului** – colector secundar din tuburi de polipropilenă pentru canalizare exterioară, L = 115 m.

Lungimea totală a rețelei de canalizare ape uzate menajere este de **530 m**.

Canalizare ape pluviale

1. **Strada Cireșului** – colector secundar din tuburi de polipropilenă pentru canalizare exterioară, L = 190 m;
2. **Strada Nucului** – colector secundar din tuburi de polipropilenă pentru canalizare exterioară, L = 180 m;

3. **Strada Caisului** – colector secundar din tuburi de polipropilenă pentru canalizare exterioară, L = 150 m;
4. **Strada Părului** – colector secundar din tuburi de polipropilenă pentru canalizare exterioară, L = 145 m.

Lungimea totală a rețelei de canalizare ape pluviale este de **665 m**.

6. Modernizare Stație de Clorare din cadrul Gospodăriei de Apă din Municipiul Slobozia – faza DALI

Rezultate așteptate în urma implementării obiectivului de investiții:

Conform soluțiilor tehnice stabilite în faza DALI, se vor avea în vedere următoarele:

- înlocuirea instalației hidraulice din cadrul stației de clorare, în etapa de preoxidare;
- înlocuirea echipamentelor existente cu echipamente noi, în cadrul stației de clorare, etapa de preoxidare;
- înlocuirea echipamentelor existente cu echipamente noi, în cadrul stației de clorare, etapa de dezinfecție finală.

Pentru obiectivele menționate mai sus, UAT Municipiul Slobozia a încheiat cu Administrația Fondului pentru Mediu Contractul de finanțare nr. 3155 din 08.07.2026, iar în Anexa nr. 1 la prezentul referat se regăsesc detaliile și sumele aprobate pentru implementarea obiectivelor.

De asemenea, UAT Municipiul Slobozia are încheiat un contract de servicii având ca obiect „Elaborare studiu hidrogeologic și expertiză INHGA pentru «Înființare front de captare apă, stație de tratare a apei și conductă de aducțiune pentru alimentare cu apă municipiul Slobozia»”, cu termen de realizare în luna octombrie 2026.

Documentația tehnică ce urmează a fi elaborată, respectiv studiul hidrogeologic preliminar, însoțit de expertiza tehnică de specialitate realizată de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA), reprezintă o etapă tehnică și legală necesară pentru fundamentarea și demararea proiectului privind înființarea unui nou front de captare a apei.

Studiul hidrogeologic și expertiza de specialitate vor furniza informațiile tehnice necesare privind caracteristicile hidrogeologice ale zonei analizate, condițiile de exploatare a resursei de apă și localizarea celei mai apropiate localități pentru frontul de captare propus, în vederea fundamentării soluției tehnice.

Proiectul integrat va include, pe lângă noul front de captare a apei, o stație modernă de tratare a apei și o conductă de aducțiune, având ca obiectiv final asigurarea unei surse de apă sigure și eficiente și îmbunătățirea alimentării cu apă potabilă a Municipiului Slobozia.

Ținând cont de cele prezentate va solicitam spre aprobare devizul general actualizat al obiectivului de investiții, în valoare totală de 2,381,212.73 lei (cu TVA), din care: a) valoarea totală eligibilă PNRR: 1,961,911.04 lei cu TVA; b) valoarea totală neeligibilă: 419,301.69 lei cu TVA.

PRIMAR,

POTOR DANUȚ ALEXANDRU



ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
MUNICIPIUL SLOBOZIA

Adresă: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Județul Ialomița, CUI 4365352

Telefon: 0243/231.401, Fax: 0243/212.149

Website: <https://municipiulslobozia.ro>, **Email:** office@municipiulslobozia.ro

Direcția Tehnică
Compartiment Investiții, Lucrări Publice
Nr. 85768/31.08.2026

REFERAT DE SPECIALITATE

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 21 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ialomița din data de 20.08.2026, ora 14:00, prin prezentul referat vă informăm cu privire la investițiile propuse(planul de investiții), a fi implementate de către UAT Municipiul Slobozia pentru modernizarea Stației de Epurare și a infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare.

1. Modernizare Treaptă Aerare Linia 2 în cadrul Stației de Epurare Slobozia – faza DALI

Rezultate așteptate în urma implementării obiectivului de investiții, conform DALI:

Proiectul cuprinde modernizarea Liniei nr. 2 a treptei de aerare din cadrul bazinului cu nămol activat, precum și înlocuirea grătarelor existente.

Prin activitățile propuse, proiectul va avea un impact pozitiv în ceea ce privește îndeplinirea priorităților sectoriale identificate, respectiv:

- colectarea apelor uzate și epurarea apelor uzate menajere, astfel încât să fie asigurați parametrii impuși pentru deversarea în emisar.

Soluția cu sistem de aerare realizat din conducte din oțel inoxidabil presupune existența unei rețele de conducte din inox, amplasate la baza bazinului de aerare, care sunt alimentate cu aer de un grup de suflante.

De asemenea, în vederea măririi capacității de epurare, precum și a eficientizării procesului, se propune modificarea procesului de epurare bazat pe nămol activ într-un proces de epurare bazat pe suport artificial mobil, în vederea dezvoltării unei populații foarte mari de microorganisme în toată masa treptei aerobe.

Avantajele unui astfel de sistem sunt următoarele:

- sistem robust, prin utilizarea conductelor din oțel inoxidabil, cu posibilitate scăzută de colmatare;



**ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
MUNICIPIUL SLOBOZIA**

Adresă: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Județul Ialomița, CUI 4365352

Telefon: 0243/231.401, Fax: 0243/212.149

Website: <https://municipiulslobozia.ro>, **Email:** office@municipiulslobozia.ro

- ocuparea unei suprafețe mai mici în interiorul treptei de aerare;
- datorită insuflării aerului prin orificiile de 1 mm ale conductelor, se realizează un transfer crescut al oxigenului în toată masa de apă;
- sunt necesare suflante cu capacitate și consum energetic reduse;
- impactul asupra mediului este minim;
- intervențiile de întreținere și reparații sunt mai facile.

2. Reabilitare și modernizare Stații de Pompare Ape Uzate (S.P.A.U.) în Municipiul Slobozia – faza DALI

Rezultate așteptate în urma implementării obiectivului de investiții, conform DALI:

Proiectul cuprinde modernizarea unui număr de 27 de stații de pompare ape uzate din totalul de 28 de stații existente, vizând, în principal, înlocuirea echipamentelor de pompare, inclusiv a instalațiilor hidraulice și electrice, precum și modernizarea sistemelor de automatizare.

3. Înlocuire/Deviere conductă de refulare DN 800 mm la Stația de Pompare Ape Menajere Căramidari, Municipiul Slobozia, Județul Ialomița – faza Proiect Tehnic

Rezultate așteptate în urma implementării obiectivului de investiții, conform Proiectului Tehnic:

Proiectul cuprinde modernizarea sistemului de canalizare prin înlocuirea conductei de refulare DN 800 mm.

Prin activitățile propuse, proiectul va avea un impact pozitiv în ceea ce privește îndeplinirea priorităților sectoriale identificate, respectiv:

- colectarea apelor uzate și epurarea apelor uzate menajere, astfel încât să fie asigurați parametrii impuși pentru deversarea în emisar;
- diminuarea poluării mediului acvatic și a apelor subterane cauzate de substanțe periculoase, cu impact asupra ecosistemelor din zonă.

Prin proiect se va moderniza sistemul de canalizare prin devierea conductei de refulare pe drum, în vederea evitării inundării caselor aflate pe amplasamentul conductei existente.

Astfel, noua conductă, având capacitatea necesară preluării debitelor, va fi amplasată pe un alt traseu și va prelua sarcinile conductei actuale, uzată fizic, care nu va mai fi menținută în funcțiune.



ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
MUNICIPIUL SLOBOZIA

Adresă: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Județul Ialomița, CUI 4365352

Telefon: 0243/231.401, Fax: 0243/212.149

Website: <https://municipiulslobozia.ro>, **Email:** office@municipiulslobozia.ro

Conducta de refulare se va executa din țeavă din polietilenă de înaltă densitate, tip PE 100 SDR 26, DE 800 × 30,6 mm, PN 6 bar.

Lungimea conductei de refulare propuse este de aproximativ 400 m.

4. Extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare Cartier Bora – faza SF

Rezultate așteptate în urma implementării obiectivului de investiții, conform Studiului de fezabilitate:

Proiectul cuprinde extinderea sistemului de distribuție a apei potabile, extinderea sistemului de canalizare și realizarea branșamentelor aferente, prin realizarea rețelelor de apă și canalizare în zonele studiate.

Prin activitățile propuse, proiectul va avea un impact pozitiv în ceea ce privește îndeplinirea priorităților sectoriale identificate, respectiv:

- colectarea apelor uzate provenite de la locuințe individuale, inclusiv de la agenți economici;
- alimentarea cu apă a agenților economici și a gospodăriilor individuale;
- diminuarea poluării mediului acvatic și a apelor subterane cauzate de substanțe periculoase, cu impact asupra ecosistemelor din zonă;
- monitorizarea cantităților și calității apelor uzate, în vederea asigurării unei evidențe corespunzătoare a consumurilor și a cantităților evacuate.

Alimentare cu apă

1. **Strada Livezi** – conductă din polietilenă de înaltă densitate, tip PE 100 SDR 17, PN 10 bar, diametrul Ø 75 × 4,5 mm, L = 300 m;
2. **Strada Papadiei (ansamblu locuințe)** – conducta existentă pe strada Papadiei se va prelungi până în zona blocurilor, cu conductă din polietilenă de înaltă densitate, tip PE 100 SDR 17, PN 10 bar, diametrul Ø 75 × 4,5 mm, L = 150 m;
3. **Locuințe sociale – zona Selenă** – conducta prevăzută pentru extinderea rețelei de alimentare cu apă va fi realizată din tuburi din polietilenă de înaltă densitate, tip PE 100 SDR 17, PN 10 bar, diametrul Ø 75 × 4,5 mm;
4. **Strada Măgurii** – se va echipa cu rețea de distribuție a apei din tuburi din polietilenă de înaltă densitate, tip PE 100 SDR 17, PN 10 bar, diametrul Ø 75 × 4,5 mm, L = 100 m;



ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
MUNICIPIUL SLOBOZIA

Adresă: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Județul Ialomița, CUI 4365352

Telefon: 0243/231.401, Fax: 0243/212.149

Website: <https://municipiulslobozia.ro>, **Email:** office@municipiulslobozia.ro

5. **Bretea din Str. G-ral. Magheru (spre râul Ialomița)** – extinderea rețelei de alimentare cu apă va fi realizată din tuburi din polietilenă de înaltă densitate, tip PE 100 SDR 17, PN 10 bar, diametrul $\varnothing 75 \times 4,5$ mm, L = 100 m;
6. **Strada Maxim Gorki (spre Avicola)** – extinderea rețelei de alimentare cu apă va fi realizată din tuburi din polietilenă de înaltă densitate, tip PE 100 SDR 17, PN 10 bar, diametrul $\varnothing 75 \times 4,5$ mm, L = 50 m.

Lungimea totală a rețelei de alimentare cu apă prevăzută pentru extindere este de **850 m**.

Canalizare ape uzate

1. **Strada Livezi** – colector secundar din tuburi de polipropilenă pentru canalizare exterioară, L = 300 m;
2. **Strada Papadiei** – colector secundar din tuburi de polipropilenă pentru canalizare exterioară, L = 150 m;
3. **Locuințe sociale – zona Selenă** – colector secundar din tuburi de polipropilenă pentru canalizare exterioară, L = 150 m;
4. **Bretea din Str. G-ral. Magheru (între Str. Salcânilor și Str. Prel. Măgurii)** – colector secundar din tuburi de polipropilenă pentru canalizare exterioară, L = 50 m;
5. **Bretea din Str. G-ral. Magheru (spre râul Ialomița)** – colector secundar din tuburi de polipropilenă pentru canalizare exterioară, L = 100 m;
6. **Strada Maxim Gorki (spre Avicola)** – colector secundar din tuburi de polipropilenă pentru canalizare exterioară, L = 150 m.

Lungimea totală a rețelei de canalizare ape uzate prevăzută pentru extindere este de **900 m**.

5. Extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare Cartier Slobozia Nouă – faza SF

Rezultate așteptate în urma implementării obiectivului de investiții, conform Studiului de fezabilitate:

Proiectul cuprinde extinderea sistemului de distribuție a apei potabile, extinderea sistemului de canalizare și realizarea branșamentelor aferente, prin realizarea rețelelor de apă și canalizare în zonele studiate.



ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
MUNICIPIUL SLOBOZIA

Adresă: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Județul Ialomița, CUI 4365352

Telefon: 0243/231.401, Fax: 0243/212.149

Website: <https://municipiulslobozia.ro>, **Email:** office@municipiulslobozia.ro

Prin activitățile propuse, proiectul va avea un impact pozitiv în ceea ce privește îndeplinirea priorităților sectoriale identificate, respectiv:

- colectarea apelor uzate provenite de la locuințe individuale, inclusiv de la agenți economici;
- alimentarea cu apă a agenților economici și a gospodăriilor individuale.

Alimentare cu apă

1. **Strada Cireșului** – conducta prevăzută pentru extinderea rețelei de alimentare cu apă va fi realizată din tuburi de polietilenă, tip PE 100 SDR 17, PN 10 bar, cu diametrul $\varnothing 75 \times 4,5$ mm;
2. **Strada Nucului** – conducta prevăzută pentru extinderea rețelei de alimentare cu apă până la intersecția cu Strada Fermei va fi realizată din tuburi de polietilenă, tip PE 100 SDR 17, PN 10 bar, cu diametrul $\varnothing 75 \times 4,5$ mm;
3. **Strada Caisului** – conducta prevăzută pentru extinderea rețelei de alimentare cu apă va fi realizată din tuburi de polietilenă, tip PE 100 SDR 17, PN 10 bar, cu diametrul $\varnothing 75 \times 4,5$ mm;
4. **Strada Părului** – se va echipa cu rețea de distribuție a apei realizată din tuburi de polietilenă, tip PE 100 SDR 17, PN 10 bar, cu diametrul $\varnothing 75 \times 4,5$ mm;
5. **Strada Fermei** – pentru creșterea eficienței rețelelor de distribuție a apei și echilibrarea parametrilor hidraulici (debit și presiune), se propune închiderea rețelelor de apă de pe străzile Cireșului, Nucului, Caisului și Părului printr-o rețea de alimentare cu apă pe Strada Fermei, realizată din tuburi de polietilenă, tip PE 100 SDR 17, PN 10 bar, cu diametrul $\varnothing 75 \times 4,5$ mm;
6. **Strada Școlii** – conducta prevăzută pentru extinderea rețelei de alimentare cu apă va fi realizată din tuburi de polietilenă, tip PE 100 SDR 17, PN 10 bar, cu diametrul $\varnothing 110 \times 6,6$ mm;
7. **Strada Vlad Țepeș** – se va întregi rețeaua existentă pe Strada V. Țepeș cu rețeaua propusă pe Strada Școlii, realizându-se o rețea inelară Strada Școlii – Strada V. Țepeș – Strada Cimitirului – Strada G. Coșbuc. Conducta prevăzută pentru extinderea rețelei de



ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
MUNICIPIUL SLOBOZIA

Adresă: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Județul Ialomița, CUI 4365352

Telefon: 0243/231.401, Fax: 0243/212.149

Website: <https://municipiulslobozia.ro>, **Email:** office@municipiulslobozia.ro

alimentare cu apă va fi realizată din tuburi de polietilenă, tip PE 100 SDR 17, PN 10 bar, cu diametrul $\varnothing 110 \times 6,6$ mm.

Lungimea totală a rețelei de alimentare cu apă va fi de **1.100 m**.

Canalizare ape uzate menajere

1. **Strada Cireșului** – colector secundar din tuburi de polipropilenă pentru canalizare exterioară, L = 190 m;
2. **Strada Nucului** – colector secundar din tuburi de polipropilenă pentru canalizare exterioară, L = 75 m;
3. **Strada Caisului** – colector secundar din tuburi de polipropilenă pentru canalizare exterioară, L = 150 m;
4. **Strada Părului** – colector secundar din tuburi de polipropilenă pentru canalizare exterioară, L = 115 m.

Lungimea totală a rețelei de canalizare ape uzate menajere este de **530 m**.

Canalizare ape pluviale

1. **Strada Cireșului** – colector secundar din tuburi de polipropilenă pentru canalizare exterioară, L = 190 m;
2. **Strada Nucului** – colector secundar din tuburi de polipropilenă pentru canalizare exterioară, L = 180 m;
3. **Strada Caisului** – colector secundar din tuburi de polipropilenă pentru canalizare exterioară, L = 150 m;
4. **Strada Părului** – colector secundar din tuburi de polipropilenă pentru canalizare exterioară, L = 145 m.

Lungimea totală a rețelei de canalizare ape pluviale este de **665 m**.

6. Modernizare Stație de Clorare din cadrul Gospodăriei de Apă din Municipiul Slobozia – faza DALI

Rezultate așteptate în urma implementării obiectivului de investiții:

Conform soluțiilor tehnice stabilite în faza DALI, se vor avea în vedere următoarele:



ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
MUNICIPIUL SLOBOZIA

Adresă: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Județul Ialomița, CUI 4365352

Telefon: 0243/231.401, Fax: 0243/212.149

Website: <https://municipiulslobozia.ro>, **Email:** office@municipiulslobozia.ro

- înlocuirea instalației hidraulice din cadrul stației de clorare, în etapa de preoxidare;
- înlocuirea echipamentelor existente cu echipamente noi, în cadrul stației de clorare, etapa de preoxidare;
- înlocuirea echipamentelor existente cu echipamente noi, în cadrul stației de clorare, etapa de dezinfecție finală.

Pentru obiectivele menționate mai sus, UAT Municipiul Slobozia a încheiat cu Administrația Fondului pentru Mediu Contractul de finanțare nr. 3155 din 08.07.2026, iar în Anexa nr. 1 la prezentul referat se regăsesc detaliile și sumele aprobate pentru implementarea obiectivelor.

De asemenea, UAT Municipiul Slobozia are încheiat un contract de servicii având ca obiect „Elaborare studiu hidrogeologic și expertiză INHGA pentru «Înființare front de captare apă, stație de tratare a apei și conductă de aducțiune pentru alimentare cu apă municipiul Slobozia»”, cu termen de realizare în luna octombrie 2026.

Documentația tehnică ce urmează a fi elaborată, respectiv studiul hidrogeologic preliminar, însoțit de expertiza tehnică de specialitate realizată de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA), reprezintă o etapă tehnică și legală necesară pentru fundamentarea și demararea proiectului privind înființarea unui nou front de captare a apei.

Studiul hidrogeologic și expertiza de specialitate vor furniza informațiile tehnice necesare privind caracteristicile hidrogeologice ale zonei analizate, condițiile de exploatare a resursei de apă și localizarea celei mai apropiate localități pentru frontul de captare propus, în vederea fundamentării soluției tehnice.

Proiectul integrat va include, pe lângă noul front de captare a apei, o stație modernă de tratare a apei și o conductă de aducțiune, având ca obiectiv final asigurarea unei surse de apă sigure și eficiente și îmbunătățirea alimentării cu apă potabilă a Municipiului Slobozia.

Director executiv,
Draguta IORGA

Consilier superior,
Ionelia FOTACHE

Nr. crt	Nume obiectiv	faza	Obținere finanțare	Valoarea finanțată lei cu TVA	Valoare Buget local lei cu TVA	Estimare termen obtinere avize /acorduri/autorizatie de construire	Estimare incheiere procedura de licitatie atribuire contract	Termen estimat elaborare DALI/PT/luni	Durata de execuție (luni) de la ordinul de incepere a lucrarilor	Termen estimat durata de implementare / Punere in functiune/luni	Valoare total cu TVA
1	Modernizare Treaptă Aerare Linia 2 în cadrul Stației de Epurare Slobozia	DALI	Ctr nr 3165/08.07.2026 - AFM	29.498.551,48	4.906.699,29	aproximativ 3 luni	3-6 luni	3	4	16	5.144.384,55
2	Reabilitare și modernizare Stații Pompare Ape Uzate (S.P.A.U.), în	DALI				aproximativ 3 luni	3-6 luni	3	24	36	16.522.720,85
3	Înlocuire/Deviere conductă de refulare Dn800mm la stația de pompare ape	PT					3-6 luni		20	26	4.582.680,86
4	Extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare cartier Bora	SF				aproximativ 3 luni	3-6 luni	3	20	32	3.205.987,16
5	Extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare cartier Slobozia Noua	SF				aproximativ 3 luni	3-6 luni	3	20	32	2.800.342,16
6	Modernizare Stație Clorare din cadrul Gospodăriei de Apă	DALI				aproximativ 3 luni	3-6 luni	3	4	16	2.149.135,19
TOTAL											34.405.250,77

Nr. crt	Nume obiectiv	faza	Obținere finanțare	Valoarea finanțată	Valoare Buget local	Estimare etape implementare investitie	Valoare total cu TVA
1	Înființare front de captare apă, stație de tratare a apei și conductă de aducțiune pentru alimentare cu apă municipiul Slobozia	Elaborare studiu hidrogeologic și expertiză INHGA pentru «	buget local/se cauta solutii de finantare	-	235 950 lei cu TVA	24 luni: - receptie studiu hidrogeologic preliminar elaborare nota conceptuala /tema de proiectare elaborare documentatii tehnice(studiu fezabilitate, documentatii pentru avize /acorduri/ DTAC/PT, procedura de licitatie	se va stabili dupa elaborarea studiului de fezabilitate